

SELCO ENERGY divisione di SELCO S.R.L.
 Via Palladio, 19 - 35019 Onara di Tombolo (Padova) Italy
 Tel. +39 049 9413200 - Fax +39 049 9413331
 E-mail: info@selcoenergy.it - www.selcoenergy.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA CEI 0-21

- **Tipologia di apparato cui si riferisce la dichiarazione:**

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
X	X	X	-

COSTRUTTORE	SELCO s.r.l.					
MODELLO	STL 200	STL 300	STL 400	STL 420	STL 520	STL 620
VERSIONE FIRMWARE	2.12					
NUMERO DI FASI	MONOFASE					
POTENZA NOMINALE	2 kW	3 kW	4 kW	4 kW	5 kW	6 kW

NOTA: I dispositivi elencati nella presente dichiarazione sono in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.

- **Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove:**

CREI VEN s.c.a.r.l.
 Via Corso Spagna 12, 35127 Padova - Italia
 Accreditamento: ACCREDIA - LAB N° 0259 - Italia
 Rif. EN ISO/IEC 17025:2005
 Data di validità: ottobre 2011

Fascicoli Prova n° 121698LP, 121691LP, 121853LP, 121848LP, 121845LP, 121840LP, 121839LP, 121835LP, 123730LP, 123731LP emessi dal laboratorio CREI VEN s.c.a.r.l. con accreditamento ACCREDIA - LAB N° 0259

- **Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Lino Frasson, codice fiscale FRSLNI51P04L199S residente in via Bellinghiera n° 5 Onara di Tombolo, P. IVA 00847700283, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Padova, R.E.A. 179558**

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione di cui sopra, sono conformi alle prescrizioni contenute nella Norma CEI 0-21 ed. 2012-06 e V1: 2012-12.

Si attesta inoltre che la produzione delle apparecchiature oggetto di questa dichiarazione avviene in regime di qualità secondo ISO 9001:2008 (IMQ N° 9145.SELO del 13/06/2011)

Onara di Tombolo, 09/01/2013

SELCO ENERGY



Lino Frasson
 Chief Executive

Number	KIP-075161/01	Replace	-
Issued	28-09-2012	Scope	PV Certification
Expiry date	28-09-2015	Contract Number	-
Report n.	120901135	Page	1 of 1

Type Testing Certificate Inverters

The products:

License holder:	Selco S.r.l. Via Palladio 19 - 35019 Onara di Tombolo (PD), Italy
Production site:	Selco S.r.l. Via Macello, 61 - 35013 Cittadella (PD), Italy
Products: Inverter	Single Phase Photovoltaic Inverter STL 200, 300, 400, 420, 520, 620

as listed in this certificate can be considered complying to the Kiwa Guideline DT Ki - 0409 "Solar Products and Components" based upon the following aspects:

Laboratory Testing of the inverters, which are performed by an accredited laboratory in accordance to EN ISO/IEC 17025: 2005 - CREI Ven Scarl EA accredited laboratory n° 0259, Test Report n° 121835LP, 121839LP, 121840LP, 121845LP, 121848LP, 121853LP, using the following standards:


- CEI 0-21:2012

Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities

This type testing certificate is only valid for the sample tested and does not include the Initial and the Periodic Inspection of the production samples.

This certificate is issued in accordance with the Kiwa Italy regulations for Product Certification.

Publication of the certificate is allowed


Bouke Meekma
Kiwa